



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: 20220331000297

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: NKM1-400L/3300、NKM1-400M/3300、  
NKM1-400M/4300、NKM1-400H/3300

检测机构: 福建省产品质量检验研究院




<p>产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: NKM1-400M/3300、4300 NKM1-400L/3300 NKM1-400H/3300 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-09-28、2022-01-28 完成日期: 2022-02-24</p>	<p>生产者: 广东南冠电气有限公司 生产者地址: 广东省佛山市南海区桂城街道平洲平西工业区 A 座之二  生产企业: 广东南冠电气有限公司 生产企业地址: 广东省佛山市南海区桂城街道平洲平西工业区 A 座之二</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NKM1-400L/3300、NKM1-400M/3300、NKM1-400M/4300、NKM1-400H/3300;  
Uimp:8kV; Ui:800V; Ue: AC400V; In: 200A、225A、250A、315A、350A、400A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式; L 型: Ics: 35kA; Icu: 50kA; M 型: Ics: 42kA;  
Icu: 65kA; H 型: Ics: 60kA; Icu: 85kA; 选择性类别: A 类; 极数: L 型、H 型: 3P, M 型: 3P、4P; 适用于隔离

主检:  日期: 2022-02-24

审核:  日期: 2022-03-12

签发:  日期: 2022-03-14



备注:

1. 变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	隔离功能	不具有隔离功能	具有隔离功能

2. 最近一次原认可报告编号(申请编号): C-024-03-110043-S;

3. 最近一次出具原试验报告的检测单位: 广东省产品质量监督检验中心;

4. 原证书编号: 2020970307009934;

5. 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6. 此确认试验报告与原报告合并使用才有效。



样品照片

7.产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌三类照片):

