



202302060030

四川省建设工程质量检测

专用章

川建(检)字第504号

有效期至:2026年03月01日

检 验 报 告

NO: CJ23-7589

产品名称

超高性能混凝土排水管

委托单位

成都市建筑材料行业协会

检验类别

委托检验

四川省材科院检验检测有限公司

注 意 事 项

- 1、检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3、检验报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、检验报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向检验单位提出书面异议，过期未提出书面异议的视为无异议。
- 6、一般情况，委托检验仅对来样负责。

四川省材料院检验检测有限公司

地址：成都市金牛区恒德路6号（原成都市马鞍西路15号）

邮编：610081

电话：（028）83338137、83328070、83337809

83361997、83331025、83396828

传真：（028）83396828




四川省材科院检验检测有限公司
检 验 报 告



NO:CJ23-7589

共2页第1页

产品名称	超高性能混凝土排水管	型号规格	UDRCP III 2000×2000 柔性接头 钢承口管
原编号或 生产日期	2023.8.13-2023.8.23	样品等级	/
生产单位	四川国统混凝土制品有限公司	商标	/
委托单位	成都市建筑材料行业协会		
工程名称	/		
抽样单位	/	抽样基数	/
抽样地点	/	样品数量	10根
送样人	周玉	抽样日期	/
见证人	/	到样日期	2023-09-25
检验依据	GB/T16752-2017	检验类别	委托检验
检验项目	混凝土强度、外压荷载、内水压力、保护层厚度、外观质量、规格尺寸偏差		
检验 结 论	检验结果详见附页。  签发日期：2023-10-13		
备注	/		

批准：[Signature]

审核：黄溪

编制：[Signature]

四川省材科院检验检测有限公司

检验各项技术指标

No: CJ23-7589

共 2 页第 2 页

检 验 项 目		类 别	计 量 单 位	标 准 规 定 技 术 指 标		检 验 结 果	
混凝土强度	受检批混凝土 28 天强度按 GB/T50107 评定	A	/	/		达到 C100	
外压荷载	裂 纹	A	kN/m	/		199、199	
	破 坏	A		/		313、299	
内水压力 (0.20MPa)	水珠流淌	A	/	/	/	无、无	
	潮片面积		/			/	0、0
保护层厚度	内 壁	A	mm	/		28、27、25	
	外 壁					27、29、31	
外 观 质 量	裂 纹	外 表	/	/		无	
		内 表	mm	/		0	
	粘 皮		B	/	/		无
	麻 面		B	/	/		无
	局部凹陷		B	mm	/		0
	蜂 窝		A	/	/		无
	塌 落		A	/	/		无
	露 筋		A	/	/		无
	空 鼓		A	/	/		无
	合缝漏浆		A	/	/		无
	端面碰伤	纵 向	A	mm	/		0
环 向		/			0		
规 格 尺 寸 偏 差	厚度偏差		B	mm	/		+3~0
	内径偏差		B	mm	/		-1~4
	长度偏差		B	mm	/		+2~+1
	端面倾斜		A	mm	/		≤2
	弯曲度		B	mm	/		≤3
	承口	直径 (D ₃)	A	mm	/		+1~0
		长度 (L ₂)	B	mm	/		+2~0
	插口	直径 (D ₁)	A	mm	/		+1~0
长度 (L ₁)		B	mm	/		+1~-1	

——报告结束——